

Upozornění na povinnost instalace hlásičů požáru.



Od 1.7.2008 vstoupila v účinnost vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Tato vyhláška stanoví, že domácnosti v nových či rekonstruovaných objektech (tedy schválených po 1.7. 2008) musí být vybaveny **autonomními hlásiči kouře**. "Hlásič požáru" musí odpovídat technickým normám, měla by tedy na něm být značka "CE".

Doporučuje občanům, aby si "hlásiče požáru" pořídili do všech domácností. Cena autonomního hlásiče se pohybuje od 200-300 Kč.

Stále totiž platí heslo "lepší když vás budí hlásič, než hasič."

Provoz hlásiče je většinou na baterie. Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř z požáru) včas detekovat silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti, kteří mohou prostor včas opustit a přivolat hasiče.

Nebezpečí hrozí zejména v noci, kdy lidé spí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru. Kouř je rychlejší a tišší než oheň a již několik vdechnutí způsobí smrt člověka. Všichni víme, že kouření je tichý zabiják. V posledních pěti letech od cigárka shořel majetek v hodnotě 330,5 milionu korun a usmrtil třiadevadesát lidí. V řadě případů mohl bezpečnostní hlásič tragedii zabránit.

Kam umístíme hlásiče kouře!

Výrobci doporučují "hlásiče požáru" umísťovat doprostřed stropu, min. však 60 cm od stěny, ve výšce maximálně 6 metrů od podlahy. Hlásič by měl být umístěn v části vedoucí k východu z bytu – chodbě a tam, kde lze předpokládat možnost vzniku požáru (např. dílna). Také každá ložnice příp. obývací pokoj a prostor schodiště v každém patře by měly být opatřeny hlásičem. V domech s více bytovými jednotkami musí být hlásič instalován v každé domácnosti.

Pro ty, kteří ve svých domácnostech využívají plyn (k topení či vaření), je užitečný **detektor úniků hořlavých plynů**. Ten zvukovým signálem upozorní na zvýšenou koncentraci prakticky všech typů hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,...). Instaluje se vždy na stěnu a to buď ke stropu nebo k podlaze (dle typu plynu). Princip detektorů plynů nedovoluje provoz na baterie, proto je vhodné vybrat místo blízko rozvodu 220 V.

"Hlásiče požáru" není vhodné umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel nebo jiných zdrojů tepla, v průvanu, ani ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru a v prostorách prашných či velmi vlhkých (koupelny).

Uvědomte si, že včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu vašeho života, života vašich blízkých a "hlásiče požáru" tak výrazně zvyšují šance na přežití.

Bohuslava Tupcová, DiS.

Dana Jedlinská, DiS.

referenti odboru výstavby a životního prostředí

Čištění, kontrola a revize komínů

Dnem 1. 1. 2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V této souvislosti chceme majitele nemovitostí s komínovými tělesy upozornit na povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení, a to zejména na čištění kontrolu a revize komínů.

A co přesně platí od ledna 2011? Komín musí ze zákona minimálně jednou do roka projít technickou kontrolou. Pokud k topení využíváte pevná paliva a máte na komín připojen spotřebič o jmenovitém výkonu do 50 kW, můžete si komín vyčistit i sami. Musíte tak učinit alespoň třikrát do roka (min. 2x v topné sezoně) a i tak potřebujete předpisovou zprávu o kontrole vystavenou kominíkem. Komíny u topení na kapalná a plynná paliva může čistit jen kominík. Čištění komínu tedy čeká každého minimálně jednou do roka. Ve většině případů je lepší nechat práci na specialistovi v oboru kominictví – kominík vám nejen přinese štěstí, ale ušetří i peníze a spoustu stresu a starostí.

Revizi komínu provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Revize komínu se provádí před uvedením spalínové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalínové cestě nebo při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalínové cestě.

O provedené kontrole anebo čištění komínu vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu, taktéž o revizi. Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi komínu zjistí nedostatky způsobené nedodržením technických požadavků, které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě, neprodleně tuto skutečnost oznámí písemnou cestou stavebnímu úřadu.

Díky špatným komínům v minulosti vyhořela celá města. Nepodceňujte údržbu komínů. Jde nejen o váš majetek, ale i o váš život. A život vašich blízkých.

Bohuslava Tupcová, DiS.

Dana Jedlinská, DiS.

referenti odboru výstavby a životního prostředí